



LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- SO1** Skladba pláště z vnější strany:
 - Kontaktní fasádní zateplovací systém tl. 50 mm
 - OSB deska tl. 12 mm
 - Nosná konstrukce 140 mm
 - Minerální vata 140 mm
 - Parotěsná zábrana
 - SDK stěna s tepelnou izolací 50 mm
- PDL1** Podlaha tl.150 mm:
 - Nášlapná vrstva tl. 10 mm
 - Kontra překližka, pěnová podložka tl. 10 mm
 - OSB deska tl. 16 mm
 - Dřevěný nosník tl.110 mm
 - Extrudovaný polystyren 100 mm
- SCH1** Střeška :
 - modifikované hydroizolační pásy tl. 5mm
 - ochranná a separační folie tl. 2mm
 - celoplošné bednění OSB desky tl. 22mm
 - dřevěný prkenný rošt 60/40mm s mezerami
 - stropní žebra z KVH dřevěných trámů C24 240/60
 - Tepelná izolace - minerální vata tl.280 mm
 - Parotěsná folie PE
 - sádrokartonové desky 12,5mm, vytmelené (REI 15)

Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
 základní - samočinným odpojením od zdroje
 zvýšená - kombinací samočinného odpojení od zdroje a proudovými
 chrániči nebo doplňujícím pospojováním neživých vodivých částí

VEDOUcí PROJEKTANT: Pavel Veselka	PROJEKTOVAL: Ing. Petr Beneš	VYPRACOVAL: Ing. Petr Beneš	PROJEKTANT: A projekt Pavel VESELKA Koterovská 30, 326 00 Plzeň tel.: 377 431 017	
DATUM: 12/2020	MĚŘÍTKO: 1:50	FORMÁT: A2		
AKCE: Nástavba objektu a přístavba schodiště Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka, Hřbitovní 24, Plzeň				
INVESTOR: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka Hřbitovní 24, Plzeň			STUPEŇ: DPS	
VÝKRES: Elektroinstalace Hromosvod - řez			ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.1.9	PARÉ: